

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 002/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2024

Registro de Preços, prazo: 3 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: **27/03/2024 às 09:00**

Fornecedor: TESSARI & MAZINI LTDA		CPF/CNPJ: 00.233.733/0001-76		
E-mail: rubens.tessari@grupotemazi.com		Telefone: (44) 99139-0023		
Lote 1 Lote único				
Descrição Comprador				
1 - Central de microgeração fotovoltaica com potência mínima de 90 kWp e com 75 kW (CA) de potência instalada de inversor.Geração mensal de 10.395 Kw/hora (cada usina de micro geração). Geração anual de 124.740 Kw/hora (cada usina de micro geração). Taxa de eficiência do sistema de 77,0%, Descrição detalhada:Os módulos tem de atenderem às exigências das seguintes normas:·IEC 61215:2005 - Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval·IEC 61730-1 - PV Module Safety Qualification - Part 1: Requirements for construction·IEC 61701:2011 - Salt Mist Corrosion Testing of Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval·IEC 62716:2013 - Photovoltaic (PV) modules - Ammonia Corrosion TestingOs inversores tem atenderem às exigências das seguintes normas:·IEC 62109-1/-2 - Safety of power converters for use in photovoltaic power systems·IEC 61000-6-2 - Eletromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Gen				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Central de microgeração fotovoltaica com potência mínima de 90 kWp e com 75 kW (CA) de potência instalada de inversor.Geração mensal de 10.395 Kw/hora (cada usina de micro geração). Geração anual de 124.740 Kw/hora (cada usina de micro geração). Taxa de eficiência do sistema de 77,0%, Descrição detalhada:Os módulos tem de atenderem às exigências das seguintes normas:·IEC 61215:2005 - Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval·IEC 61730-1 - PV Module Safety Qualification - Part 1: Requirements for construction·IEC 61701:2011 - Salt Mist Corrosion Testing of Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval·IEC 62716:2013 - Photovoltaic (PV) modules - Ammonia Corrosion TestingOs inversores tem atenderem às exigências das seguintes normas:·IEC 62109-1/-2 - Safety of power converters for use in photovoltaic power systems·IEC 61000-6-2 - Eletromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Gen	3,00	Unidade	115.229,51	345.688,53
Marca: MÓDULOS: DAH 570 W - INVERSORES: GOODWE 75KW 220V		Fabricante: MÓDULOS: DAH 570 W - INVERSORES: GOODWE 75KW 220V		Modelo: MÓDULOS: DAH 570 W - INVERSORES: GOODWE 75KW 220V
Descrição Comprador				
2 - Serviços especializados para instalação dos equipamentos.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Serviços especializados para instalação dos equipamentos.	3,00	SERVIÇOS	38.972,81	116.918,43
Marca: TEMAZI		Fabricante: TEMAZI		Modelo: TEMAZI
Descrição Comprador				
3 - Padrão de medição em alvenaria com cabo de cobre de 95mm e disjuntor tripolar de 200 A.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Padrão de medição em alvenaria com cabo de cobre de 95mm e disjuntor tripolar de 200 A.	2,00	Unidade	3.696,52	7.393,04
Marca: PADRÃO CEMIG		Fabricante: PADRÃO CEMIG		Modelo: PADRÃO CEMIG
Total de TESSARI & MAZINI LTDA				470.000,00

Homologação Completa: 06 de Junho de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 06 de Junho de 2024.

Julio Dimas Tavares de Souza - Pregoeiro(a)

Rosária Morato Lemos Rorigues - Equipe de Apoio

GABRIEL MURILO SANTOS - Equipe de Apoio

EMERSON ERNESTO DA COSTA E SILVA - Equipe de Apoio